

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 25 juin 2007

**N° G110166 - CEMATE/2**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :** POLYREY SAS  
Usine de Couze  
24150 LALINDE

**Marque commerciale :** POLYREY HPL ININFLAMMABLE

### Description sommaire :

**Composition globale :** Stratifié décoratif haute pression réalisé par empilage de feuilles de kraft imprégnées de résine phénolique, revêtu d'un papier décor uni imprégné ou décor imprimé + overlay. Produit ignifugé dans la masse. Poinçon n° 86.

**Application :** Ameublement, cloison, bureaux, agencement, transport, etc.

**Masse :** (1420) kg/m<sup>3</sup>

**Epaisseur :** (0,8 à 24 ± 5 %) mm

**Coloris :** Divers unis ou imprimés.

**Rapport d'essais :** N° G110166 - CEMATE/2 du 25 juin 2007

**Nature des essais :** Essai(s) par rayonnement.

**Classement :** **M1** APPLIQUE SUR TOUT SUPPORT M0 NON ISOLANT

**Durabilité du classement (annexe 22) :** NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° G110166 - CEMATE/2 annexé.


Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 25 juin 2007

Le Chef de la Division  
Comportement au Feu



Alain SAINRAT

Réalisation de l'essai  
Marc LE QUERE  
Le Responsable de l'essai



Guillaume LE GOFF